


07 Afsætning og udhugning

Opmålingsregler

Afsætning og udhugning opmåles som ydelser i EBA.


Der opmåles efter størrelsen af den nødvendige afsætning.

Eksempel 1



Afsætning af hul, gennemføring og oplægning af kabelbundt (beton).

Elektrikeren har afsat en kunststofklods ved udstøbning af væggen og udhugget denne efter afforskalling.



Kabler:

1 stk. 4*50 NOIK-AL-S

1 stk. 4*16 NOIKX-Flex

2 stk. 4*25 NIOKX-Flex

3 stk. 4*10 NOIKX-Flex

Diameter:

26,7 mm

20,1 mm

25,4 mm

17,4 mm

Der opmåles én afsætning på hulstørrelse der omfatter i alt 26,04 cm²

Der betales én udhugning af afsætning der omfatter i alt 26,04 cm²