

Sikkerhedsstyrelsen

Pr. mail sik@sik.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne
Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Telefon 4343 6000
Telefax 4343 2103
teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

Vedr. SIK j.nr. 770-02-00671

Høring over afmeldelse af den nuværende danske SNC til DS/HD 60364-5-52 og oprettelse af en overgangsordning for udvidelse af eksisterende installationer

9. april 2019

Sikkerhedsstyrelsen har med mail af 26. marts 2019 fremsendt forslag til håndtering af den danske SNC i høring og har anmodet om bemærkninger til høringsudkastet senest tirsdag den 9. april 2019.

Ref JSA/lbr

Forslaget til håndteringen af den danske SNC giver TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende kommentarer.


TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter op om forslaget om afskaffelse af den nuværende SNC under forudsætning af, at den nye SNC omfattende en dansk særregel om dimensionering af udvidelser i eksisterende installationer udført efter tidligere bestemmelser implementeres i forbindelse med afskaffelsen af den hidtidige SNC.

TEKNIQ Arbejdsgiverne støtter ligeledes op om forslaget om at gennemføre skiftet mellem de 2 SNC'er den 1. juli 2019 således, at ændringen er sammenfaldende med udløbet af overgangsordningen for de installationsbestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 6.

I forhold til formuleringen af forslaget til den nye SNC har TEKNIQ Arbejdsgiverne følgende bemærkninger:

- SNC'ens hovedindhold er formuleret i en meget lang sætningskonstruktion, som kan være en udfordring i forhold til at formidle en entydig forståelse af intentionerne i den danske særregel. Det foreslås derfor at formulere indholdet i flere sætninger.
- I forlængelse af ovenstående er 70% af strømværdien nævnt 2 gange i samme sætning hvilket kan medføre usikkerhed om, hvorvidt der er tale om 70% af 70%, eller det blot er en dobbelt beskrivelse af én korrektion.

Med venlig hilsen



Simon O. Rasmussen
Underdirektør