

Miljø- og Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen

Pr. mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)  
Kopi til: [lunba@mst.dk](mailto:lunba@mst.dk)  
[malni@mst.dk](mailto:malni@mst.dk)

Paul Bergsøes Vej 6  
2600 Glostrup

Magnoliavej 2-4  
5250 Odense SV

Telefon 4343 6000  
[teknig@teknig.dk](mailto:teknig@teknig.dk)  
[www.teknig.dk](http://www.teknig.dk)

Dato: 5. august 2019  
2019\_051

Side 1/2

## J.nr. MST-020-00111

### Høring af udkast til bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Miljøstyrelsen har med mail af 3. juli 2019 fremsendt høring over udkast til ændring af olietankbekendtgørelsen (nr. 1611 af 10. december 2015) og har anmodet om bemærkninger til høringsudkastet senest onsdag den 14. august 2019.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har følgende kommentarer til udkastet:

#### Fleksible olieslanger

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at fleksible olieslanger fortsat er en del af definitionen af "21) Rørsystem", men at der ikke anføres særlige krav til dem i bilag 2, bortset fra at de skal være "fremstillet specielt til formålet". Der har de seneste år været drøftelser i branchen om kontrol af fleksible olieslanger og ikke mindst deres levealder. I bilag 2 anføres en række krav for rørtyper, herunder som et nyt materiale "Rustfrit stål", men der angives ingen specifikke retningslinjer for fleksible olieslanger, end ikke en henvisning til opfyldelse af relevant standard.

TEKNIQ Arbejdsgiverne ser gerne indarbejdelse af retningslinjer for fleksible olieslanger i bekendtgørelsen, herunder henvisning til relevant standard og levetid (udskiftningstermin).

#### Tank eller anlæg under 6000 l

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at der i § 32, 6) anføres, at der skal "afsluttes med henholdsvis aflåseligt standard-påfyldningsdæksel og standard-udluftningshætte". Det fremgår dog ikke, hvilken standard der refereres til.

# TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE

TEKNIQ Arbejdsgiverne skal derfor henstille til, at der enten refereres til den relevante standard eller angives nærmere specifikationskrav til "standard-påfyldningsdæksel" og "standard-udluftningshætte".

Med venlig hilsen



Simon O. Rasmussen

Paul Bergsøes Vej 6  
2600 Glostrup

Magnoliavej 2-4  
5250 Odense SV

Telefon 4343 6000  
teknig@teknig.dk  
www.teknig.dk

Dato: 5. august 2019  
2019\_051

Side 2/2