

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<b>11 Anvendelse</b>	<p>Med se seneste ændringer af bygningsreglementet brandkrav m.fl. finder TEKNIQ Arbejdsgiverne finder det nu meget aktuelt, at DBIs administrative og tekniske retningslinjer suppleres med krav om personcertificering af inspektører der udfører funktionsafprøvning og kontrol.</p> <p>Det nye krav skal omfatte alle akkrediterede inspektionsvirksomheders inspektører, der i henhold til bygningsreglementet krav skal udføre akkrediteret funktionsafprøvning og kontrol af brandtekniske installationer, som er udført efter DBI's administrative og tekniske retningslinjer.</p> <p>TEKNIQ Arbejdsgiverne finder det nødvendigt, at alle inspektørerne, skal være personcertificeret efter DBI RTL 002 på helt lige fod med de DBI-godkendte installationsvirksomheders certificerede medarbejdere.</p>	<p>DBI RTL 002 suppleres med nye krav om, at hvis en brandteknisk installation er udført efter DBIs administrative og tekniske retningslinjer, så skal inspektionsvirksomhedens inspektør være personcertificeret efter DBI RTL 002 efter samme vilkår der gælder for DBI-godkendte installationsvirksomheders medarbejdere, der er personcertificeret efter RTL 002.</p>	

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

Masterskabelon\_høring

Version 1\_2019-11-06

Side 1 af 7

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@tekniqu.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<b>21 Erfaring</b> For personer der allerede er certificeret til andet fagområde, skal følgende krav opfyldes: <ul style="list-style-type: none"> <li>De 3 første anlæg, som installeres skal udføres i samarbejde med en allerede certificeret person inden for det aktuelle fagområde</li> </ul>	TEKNIQ Arbejdsgiverne finder fortsat, at kravet om at de tre første anlæg som installeres, også skal følges af en allerede certificeret person er administrativt og økonomisk byrdefulde for installationsvirksomhederne og bygningsejerne. Et anlæg bør være passende, særligt da der er akkrediteret funktionsafprøvning og kontrol i f. m. færdigmelding.	For personer der allerede er certificeret til andet fagområde, skal følgende krav opfyldes: <ul style="list-style-type: none"> <li>Det første anlæg, som installeres skal udføres i samarbejde med en allerede certificeret person inden for det aktuelle fagområde</li> </ul>	
<b>32 Ansvar</b> DRO er ansvarlig for:	Der skal i kravene til DRO specificeres at eksamens materiale- og opgaver skal kvalitetssikres af 3 part.	Punktet tilføjes en beskrivelse af, hvorledes 3 partskontrollen af eksamensmateriale og opgaver kvalitets bedre kan sikres	

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>		<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>
		<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<b>54.1 Krav til frekvens</b>  For at kunne få fornyet certifikatet kræves dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser i certificeringsperioden. Der skal minimum være 18 måneder mellem hvert dokumenterede beståede ERFA-kursus.	Problematikken i pkt. 54.1 har været nævnt af TEKNIQ Arbejdsgiverne ved flere lejligheder og drøftet i flere fora. TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer endnu engang DBI til at forpligte sig til, at udbyde mere end mindst to ERFA-kurser om året, Afholdes der ikke mindst fire ERFA-kurser om året i en given personcertificeringsperiode, forlænges de 18 måneder til 24 måneder.	For at kunne få fornyet certifikatet kræves dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser i certificeringsperioden. Der skal minimum være 18 måneder mellem hvert dokumenterede beståede ERFA-kursus. Afholder DBI mindre end fire ERFA-kurser om året i en given certificeringsperiode, forlænges de 18 måneder til 24 måneder.	
<b>90 Tvistigheder</b>  Alle sager, der udspringer af det certificerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.	For tung, dyr og langsommelig proces.	Punktet rettes til således at tvistigheder afgøres via mediator eller ved Voldgift.	

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

Masterskabelon\_høring

Version 1\_2019-11-06

Side 3 af 7

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<b>Appendiks C – varslingsanlæg (AVA)</b>  <b>Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat)</b>  En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af AVA-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.	TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med projektering og installation af AVA-anlæg i et eller flere større projekter.  Flere af DBIs eksisterende godkendte AVA-virksomheder vil ikke kunne opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil medføre at AVA-opgaver i fremtiden skal løses af færre DBI-godkendte AVA-installationsvirksomheder.	En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af AVA-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.	

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<p><b>Appendiks D1 – Termisk brandventilationsanlæg (ABV(t))</b></p> <p>Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat)</p> <p>En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABV(t)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.</p>	<p>TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med projektering og installation af ABV(t)-anlæg i et eller flere større projekter.</p> <p>Flere af DBIs eksisterende godkendte ABV(t)--virksomheder vil ikke kunne opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil medføre at ABV(t)--opgaver i fremtiden skal løses af færre DBI-godkendte ABV(t)--installationsvirksomheder.</p>	<p>En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABV(t)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.</p>	

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
Punkt og original tekst	Kommentarer fra indsenderen	Forslag til ændret formulering	Beslutning i referencegruppen
<p>Appendiks D2 – Mekanisk brandventilationsanlæg (ABV(m)) /Tryksætningsanlæg (ATA)</p> <p>Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat)</p> <p>En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABV(m)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.</p>	<p>TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med projektering og installation af ABV(m)-anlæg i et eller flere større projekter.</p> <p>Flere af DBIs eksisterende godkendte ABV(m)-virksomheder vil ikke kunne opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil medføre at ABV(m)-opgaver i fremtiden skal løses af færre DBI-godkendte ABV(m)-installationsvirksomheder.</p>	<p>En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsvirksomhed inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABV(m)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren.</p>	

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

<b>Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)</b>		<b>Dato: 25. november 2020</b>
<b>Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):</b> <b>Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri &amp; Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup.</b>	<b>Telefon:</b> <b>43436000</b>	<b>Mail:</b> <b>mrk@teknig.dk</b>

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Punkt og original tekst</b>	<b>Kommentarer fra indsenderen</b>	<b>Forslag til ændret formulering</b>	<b>Beslutning i referencegruppen</b>

:

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på *luk Sidehoved og sidefod*
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinje 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk

Masterskabelon\_høring

Version 1\_2019-11-06

Side 7 af 7