

Installatørens rolle og fordele

Nye muligheder og faldgruber

Overblik

- **Installatøren som autoriseret fagmand**
- **A-certifikatkrav udvidet**
- **Gasregler funktionsbaserede som Bygningsreglementet**
- **Rådgivning fra gasselskab begrænset / rådgiverhonorar**
- **Gasselskabet skal stadig orienteres om praktiske forhold**
- **Anmeldelse af gasinstallationer?**

Installatøren som autoriseret fagmand

- **Gas er fortsat autorisationsbelagt område**
 - VFUL giver ret til arbejde på alle brændbare gasser op til 135 kW ydelse
 - Virksomhedsgodkendelse på anlæg over 135 kW
- **Autoriseret har ansvar for udført arbejde, uanset kundeoplæg**
- **Anmeldelse kan kun ske fra autoriseret virksomhed**
 - Husk indskrivning i virksomhedens persondatapolitik
- **Gasreglementer fortid efter 1. januar 2020**
 - Kræver kendskab til nye regler i alle led i virksomheden
- **Ulovlige forhold skal anmeldes af installatøren til Sikkerhedsstyrelsen**
 - Kan lukning ikke foretages skal gasdistributør kontaktes

A-certifikatet

- **A-certifikat krævet ved idriftsættelse og eftersyn**
 - Klasse 3 (komfurer)
 - Klasse 4 (kedler)
 - Klasse 5 (kedler under 135 kW)
 - Klasse 6, (storkøkkener)
 - Klasse 10 (campingvogne)
 - Klasse 11 (skurvogne)
- **Personligt certifikat hos den enkelte montør**
- **Ansættelse i en autoriseret virksomhed**

Funktionsbaserede regler

- De nye gasregler er funktionsbaserede som i Bygningsreglement
- Vejledninger er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og gratis at bruge
- Yderligere vejledning kan fortsat være eksisterende GR

- Må forventes at komme flere rådgivere, der vil efterspørge "code of practice"
- "Code of practice" svarer til DS 469, DS 439, DS 432 mf.

Gasselskabet fører tilsyn

- Generelt ingen rådgivning fra gasselskab
- Tradition for sagsbehandling af projektforslag hos gasselskab ophører
- Tilsyn alene som udførende for Sikkerhedsstyrelsen, ej rådgivning
- **Klasse 7 (tidl B-område) bliver installatør/ bygherre (rådgiver) ansvarlig**
 - Stikprøvekontrol efter aflevering via Sikkerhedsstyrelsen (som efter BR)
 - Alle projekter udtages ikke nødvendigvis til tilsyn på sigt
 - Kan medføre ”smuttere” i projektering og udførelse, der ikke bliver opdaget

Gasselskabet skal fortsat orienteres

- Kun anmeldelse af installationsarbejde på Virk.dk
- **Gasselskab skal fortsat kontaktes for sikring af kundeforhold:**
 - Distributionsaftale, aftale om tilslutning, anlægsaftale
 - Aftale om etablering af stikledning
 - Aftale om og udlevering af måler
- **Installatøren skal sikre, at der er indgået aftaler i ret tid af bygherre**
 - Kan være bygherre selv eller dennes rådgiver
 - Kan også være udførende installatør, der står for projektering og aftaler med gasselskab

Anmeldelse af gasinstallationer

- **Anmeldelse af gasinstallationer via Virk.dk fordel for installatør, da**
 - Anmeldelse skal foregå til samme sted
 - Anmeldelse er fælles for alle gastyper
 - Anmeldelse er fælles uanset geografi
 - Anmeldelse kan faktureres i tid
- **Nyt system kan specielt i starten give ulemper, som**
 - Kræver nem-id for anmeldelse
 - Mange indtastninger på alle installationer
 - Kræver fortsat kontakt til gasselskab for bestilling af måler, stikledning ol.
 - ???

Spørgsmål??